

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 24293/2014

Ve Zlíně, dne 25. 11. 2014

Spisová značka: S-KHSZL/05662/2014/2.8/HOK/ZL/HRA-21

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizuje:

Mgr. Slávka Hrabcová, tel.: 577 006 715, e-mail: slavka.hrabcova@khszlin.cz

Elektronickou poštou

kancelar_priluky@zlin.eu

Sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k žádosti týkající se podání informací o postupu řešení nadměrné hlučnosti z provozu ventilačního zařízení společnosti D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice, PSČ: 760 01, provozované na adrese shodné se sídlem této společnosti

Dne 4. 11. 2014 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně přijala elektronickou poštou Vaši žádost týkající se podání informací o postupu řešení nadměrné hlučnosti z provozu ventilačního zařízení společnosti D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice, PSČ: 760 01 provozovaného na adrese shodné se sídlem této obchodní společnosti.

Ve Vaší žádosti jste uvedla, že jste do kanceláře místní části Příluky obdržela vyjádření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně týkající se měření hluku z provozu ventilačního zařízení provozovaného společností D PLAST a.s. a provedených protihlukových úprav předmětného zařízení. V souvislosti s výše uvedeným jste sdělila, že podle narůstajícího počtu stížností občanů na hluk z průmyslové zóny je zřejmé, že realizované opatření problém zhoršilo a proto žádáte o bezodkladné řešení vzniklé situace.

K Vámi zasláné žádosti sdělujeme následující:

Výše uvedená žádost byla zaevidována u Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v knize přijaté pošty pod č.j.: **KHSZL 24293/2014**; jejím vyřízením je pověřena úřední osoba Mgr. Slávka Hrabcová, referentka státní správy v oboru hygieny obecné a komunální, č. služebního průkazu ZL 79 ze dne 2. 9. 2013, tel. 577 006 715, e-mail: slavka.hrabcova@khszlin.cz.

S ohledem na to, že z Vámi zasláné žádosti není zřejmé, které sdělení Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jste obdržela, dovolujeme si Vás touto cestou seznámit s celým průběhem šetření podnětu na nadměrný hluk z provozu ventilačního zařízení společnosti D PLAST a.s.

Na úvod připomínáme, že Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedla v rámci kontroly nad dodržováním hygienických limitů hluku ve dnech 9. 6. 2014 a 10. 6. 2014 v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí PSČ: 763 11, **modelové měření hluku** ke zjištění, zda právnická osoba D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice, PSČ: 760 01 (dále též „kontrolovaná osoba“) při provozu strojů a zařízení, které provozuje ve své provozovně na adrese shodné se sídlem této obchodní společnosti (dále jen „provozovna D PLAST a.s.“), splnila povinnosti stanovené jí v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 odst. 1, 3 a přílohou č. 3 částí A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. zda zajistila, aby v chráněném venkovním prostoru

nejbližší obytné zástavby, nedocházelo k překračování hygienického limitu hluku stanoveného shora citovaným prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu.

Jak je uvedeno výše, měření, které na vyžádání Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně provedl odborný pracovník Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centra hygienických laboratoří Partyzánské náměstí 7, Ostrava, PSČ: 702 00 (zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025), bylo realizováno ve spolupráci s právníkou osobou D PLAST a.s. Cílem tohoto měření bylo přitom stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu měřeného zdroje hluku při třech provozních stavech – různých stupních výkonu tohoto zdroje (cca 75 % výkonu; cca 50 % výkonu a 100 % výkonu) v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11.

Výše uvedeným měřením bylo přitom zjištěno, že při provozním stavu č. 1 (75 % výkonu) a č. 3 (100 % výkonu) měřeného zdroje hluku dochází k prokazatelnému překračování platného hygienického limitu hluku.

Když dne 13. 8. 2014 byla kontrolována osoba seznamována s výsledky měření hluku pronikajícího do chráněného venkovního prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, z provozu provozovny D PLAST a.s., kterou provozuje na adrese shodné se sídlem této obchodní společnosti, bylo jako **dominantní zdroj hluku identifikováno vzduchotechnické zařízení výrobce zařízení CIPRES FILTR BRNO, umístěné u fasády haly LU 4 v jižní části areálu.**

K výsledkům měření hluku, o němž je zmínka výše, kontrolována osoba sdělila, že **v době odstavky konané ve dnech 21. 7. 2014 až 25. 7. 2014 realizovala protihluková opatření spočívající ve změně směru vyústění předmětného zařízení. Vzduchotechnické zařízení je nyní vyvedeno nad halu LU 4 a směřováno na severní stranu.**

V návaznosti na výše uvedené bylo ve spolupráci s kontrolovanou osobou ve dnech 24. 9. 2014 a 25. 9. 2014 realizováno **kontrolní měření hluku**, které mělo sloužit k ověření účinnosti provedených protihlukových opatření. Měření bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11.

Následně byl dne 23. 10. 2014 Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně předložen k posouzení laboratorní protokol z kontrolního měření vyhotovený právníkou osobou PLASTSERVIS, a.s., IČ: 00542512, se sídlem Devadesátá 7008, Zlín, PSČ: 760 01 (zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1368).

Z předloženého protokolu vyplývá, že ve dnech 24. 9. 2014 a 25. 9. 2014 bylo v noční době provedeno měření hluku pronikajícího do chráněného venkovního prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11, z provozu ventilačního zařízení provozovaného právníkou osobou D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice, PSČ: 760 01 na adrese shodné se sídlem této obchodní společnosti. Měření bylo realizováno jako modelové ve spolupráci s právníkou osobou D PLAST a.s. Cílem měření bylo stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu měřeného zdroje hluku při třech provozních stavech – různých stupních výkonu tohoto zařízení (cca 50 % výkonu, cca 75 % výkonu a 100 % výkonu).

Účelem tohoto měření bylo zjistit, zda právníká osoba D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice, PSČ: 760 01 po realizaci protihlukových opatření, provedených ve dnech 21. až 25. 7. 2014 plní povinnosti stanovené jí v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 odst. 1, 3 a přílohou č. 3 částí A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. zda zajistila, aby v chráněném venkovním prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ulice Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ: 763 11, nedocházelo v noční době k překračování hygienických limitů hluku stanovených prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu.

Výše zmíněným kontrolním měřením bylo přitom zjištěno, že **při provozních stavech 100 % výkonu a cca 75 % výkonu měřeného zdroje hluku dochází i nadále k prokazatelnému překračování platného hygienického limitu hluku.**

S ohledem na výsledky tohoto měření hluku vyzvala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně společnost D PLAST a.s., IČ: 00544752, se sídlem U Tescomy 206, Zlín - Lužkovice PSČ: 760 01, k podání písemné zprávy ve věci přijetí protihlukových opatření k ochraně chráněného venkovního prostoru stavby rodinného domu č.p. 154, ul. Batalická, Želechovice nad Dřevnicí, PSČ 763 11, před hlukem z provozu předmětného vzduchotechnického zařízení.

Obsahem této písemné zprávy by měly být informace o opatřeních, které společnost D PLAST a.s. ve shora uvedené věci přijme, včetně termínu jejich realizace. Požadovaná zpráva má být Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně zaslána nejpozději do 10. 12. 2014. S kontrolovanou osobou bylo rovněž dohodnuto, že zpracování výše uvedených protihlukových opatření zadá odborné firmě zabývající se akustikou.

Na základě obsahu výše zmíněné zprávy rozhodne Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o dalším postupu v této věci.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte prosím na úřední osobu uvedenou na str. 1 tohoto sdělení, tj. na Mgr. Slávku Hrabcovou, která má pošetření Vašeho žádosti na starosti.

S pozdravem

**Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje** ⓘ
se sídlem ve Zlíně
Havlíkovo náměstí 600, 760 01 Zlín
odbor hygieny obecné a komunální



Ing. Eva Javoříková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 2

Rozdělovník:

- 1x adresát (elektronickou poštou na adresu kancelar_priluky@zlin.eu)
- 1x KHS ZK – odbor HOK
- 1x KHS ZK – odbor HP
- 1x KHS ZK – úsek odborných činností
- 1x KHS ZK – úsek správních činností