

od
Odbor realizace investičních akcí

pro
Odbor kanceláře primátora

vyřizuje
Dorazil/577630681

datum
Zlín, 27. 8. 2018

**Úkol ze setkání zástupců RMZ s občany místní části Klečůvka
konaného dne 30. 4. 2018**

Úkol	B4/18/10723	Kanalizace - žádost o prověření stávající stoky a násl. řešení – u č. p. 9 voda vytékající z místní komunikace, pravděpodobně z důvodu poškozené větve kanalizace.	Z:	ORIA
			KT:	29.6.2018

Přípojka dešťové kanalizace od RD č.p. 9 byla pročištěna a
prohlédnuta specializovanou firmou a nyní je funkční. Stávající
betonové potrubí přípojky je poškozeno a nevhodně uloženo.
Předmětná přípojka odvádí dešťovou vodu od objektu č.p. 9 a není
v majetku SMZ.


S pozdravem


z lín. statutární město Zlín
odbor realizace investičních akcí

Leopold Bednařík
vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Souhlasí

Nesouhlasí


Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora