

od

Odbor realizace investičních akcí

pro

Odbor kanceláře primátora - p. Tomáš Lang

vyřizuje

Jitka Jalůvková, referent ORIA

datum

Zlín, 19. 12. 2016

věc

Požadavek občanů v řešení Odboru realizace investičních akcí

Úkol:	B7/16/9874	Prověřit, zda-li je kanalizace v ul. Červánková aj. v nové zástavbě v m. č. Příluky dimenzovaná i na další výstavbu RD.	Z:	ORIA
			T:	12.12.2016

Dle vyjádření společnosti Moravská vodárenská, a.s., jakožto provozovatele této vodohospodářské infrastruktury a dle zpracovaného generelu - viz. příloha mapový podklad:

- černé stoky jsou v pořádku nedochází k přetížení sítě,
- v ulici Červánková se všechny odpadní vody z výše situované lokality stékají a v některých místech (kde je malý sklon stoky - pod 1 %) může dojít k přetížení (tlakovému proudění vod) stoky při pětiletém dešti (oranžový úsek) nebo větším desetiletém dešti (červený úsek),
- pod zájmovou lokalitou je sice vybudována nová odlehčovací komora OK Z62 (nad autoservisem), ale než k ní vody dotečou, může docházet k přetížení stoky v ul. Červánková v místech, kde se zásadně mění sklon stoky (z velkého sklonu do malého sklonu),
- nová výstavba je zde možná, pro jistotu ovšem bude společnost Moravská vodárenská, a.s., doporučovat v místech přetížených úseků u nových přípojek zpětné klapky.

S pozdravem

Leopold Bednařík
vedoucí Odboru realizace
investičních akcí MMZ



Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora

souhlasí

nesouhlasí

v.z. Jitka Jalůvková

UFGP/ANFG UKOL

www.ukol.gov.uk