

Jméno:

Jitka Jalůvková

E-mail:

JitkaJaluvkova@zlin.eu

Útvar:

Odbor realizace investičních akcí

Telefon:

577630666

### Popis interního sdělení

Předmět:

ÚKOL B10/22/12200 - zápach z odpadů ulice Na Vrše, Jaroslavice

Popis:

Provozovatel kanalizace, společnost Vodárna Zlín, provedla na základě naší žádosti kontrolu stavu kanalizace v ulici a okolí. Při provedené kontrole na veřejné kanalizaci nebyly nalezeny žádné závady. Vzhledem k dlouhodobému suchu provedl provozovatel kanalizace preventivní proplach. Jako možný zdroj zápachu uvedl čerpací jímku od restaurace U Baďurů, která byla plná odpadní vody, ačkoliv je restaurace několik měsíců mimo provoz. Informace o stavu čerpací jímky byla dne 15. 8. 2022 nahlášena Odboru životního prostředí a zemědělství k prověření a případnému zajištění výzvy k odstranění problému.

Zástupce Odboru životního prostředí a zemědělství provedl šetření na místě. V bezprostřední blízkosti čerpací jímky a ani v nejbližší otevřené vpusti kanalizace žádný zápach nezaznamenal. Jímka je funkční a propojena výtlačným potrubím do gravitační kanalizace, do níž jsou i připojeny uliční vpusti. Zástupce OŽPaZ prošel všechny kanalizační vpusti v lokalitě, na zápach se dotazoval i obyvatel v předmětné lokalitě. Bylo mu sděleno, že zápach se zde vyskytuje jen občas a nemá charakter zápachu rozkládajících se tuků. Zdrojem tedy nemůže být nepoužívaná čerpací stanice, která by v nefunkčním stavu zapáchala trvale a ten zápach by byl nesnesitelný. Na občasný zápach v této části kanalizace si místní stěžovali již dříve. Nejedná se o závadu na veřejné kanalizaci, ale o přirozenou vlastnost šíření plynů kanalizací v kopci komínovým principem. Od provedení preventivního proplachu provozovatelem kanalizace nebyla na město doručena žádná další stížnost na zápach.

### Zadavatel

Hloušek Petr (vedoucí odboru)

Vyjádření:

Schvaluji

### Garanti

#### 1. Korec Jiří (primátor)

Vyjádření:

Schvaluji

Datum, podpis:

24. 10. 2022, **Korec Jiří**