

Spisová značka: MMZL-SÚ-145824/2025/Hut

Číslo jednací dokumentu: MMZL 153070/2025

Oprávněná úřední osoba: Ing. Radka Hutěčková, tel. 577630167

Zlín, dne 9. 7. 2025

scio s.r.o.
Pobřežní 658
Praha 8-Karlín
186 00 Praha 86

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 13. 6. 2025 podala právnická osoba

scio s.r.o., Pobřežní 658, Praha 8 – Karlín, 186 00 Praha 86,
kterou zastupuje **Hana Vančurová, Na Farkáně II 203, 150 00 Praha 5 – Radlice**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I.** Podle § 212 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu nazvanou:

„Klášterní ScioŠkola a multifunkční prostory ScioArt“
Zlín, Křiby č.p. 4718

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. st. 6905 v katastrálním území Zlín.

Záměr obsahuje:

- stavební úpravy a změnu užívání části objektu na adrese Zlín, Křiby 4718, parc. č. st. 6905 v k.ú. Zlín, konkrétně v části bývalé prodejny v I.NP, za účelem zřízení soukromé základní školy – ScioŠkola škola Zlín – základní škola, s.r.o. základní umělecké školy – ScioArt Zlín – základní umělecká škola, s.r.o. a komunitního prostoru pro rodiče a přátelé školy. Stávající účel užívání stavby: Objekt občanské vybavenosti. Nový účel užívání stavby: Základní škola, základní umělecká škola.

Popis stavby:

Stavební úpravy, které budou provedeny v jižní části objektu a v prostoru 1. nadzemního podlaží spočívají v úpravách vnitřní dispozice. Stávající objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a slaboproudé rozvody a teplovod. Vytápění je dálkové ústřední teplovodní.

Klášterní škola bude umístěna v části bývalé prodejny v I.NP. Ve II.NP působí hudební škola Yamaha.

Objekt školy bude mít po rekonstrukci celkem 4 vstupy: jeden ze severovýchodu přes nákladovou rampu a tři ze západní a jihozápadní části.

Stavební úpravy se budou týkat hlavně původně chladicích místností, kde bude zřízeno hygienické zařízení a specializované učebny (hudebna a multimediální učebna).

Specializované učebny ve východní části a výdejna pokrmů budou realizovány ve II. etapě. Ve výukových a pracovních místnostech pod úrovní terénu hudebna (m.č. 1.10), multimediální učebna (m.č.1.11) bude umělé osvětlení navrženo tak, aby byla osvětlenost pracovní plochy 1000 lx. Tyto prostory budou sloužit ke krátkodobým činnostem. Jedná se o místnosti určené pro speciální činnosti. Multimediální učebna bude zcela specifickým prostorem určeným k práci s technologiemi, k divadelní tvorbě, k fotografování promítání. Mnohdy budou proto okna zcela zatemňována a budou použita speciální světla.

Multimediální učebna bude místem krátkodobého pobytu. Na severní straně je umístěna zásobovací rampa, která bude využita pro dovoz pokrmů do výdejny v termoprotech.

Stávající fasádní vitríny umístěné na západní straně budou nahrazeny skleněnými vitrínami s izolačním trojsklem s otevíráním umožňujícím přirozené větrání hlavních výukových prostor, šatna a hovorny. Vzhledem k orientaci na západní stranu bude zajištěna regulace denního osvětlení proti oslnění. Místo dvou vitrin budou instalovány dveře. V rámci rekonstrukce dojde k výměně rozvodů elektrického proudu a vzduchotechnického zařízení.

Nová dispozice:

Vstup, šatna (m.č. 1.01a), hovorna, šatna (m.č. 1.01b), strojovna výtahu, výtah, hlavní skupinový prostor (světlá výška 3,258 m), klidová zóna, hlavní individuální prostor (umyvadlo, světlá výška 3,2 m), výdejna/kuchyňka/scio kafe (dvoudřez, chybí umyvadlo), průvodcovna, relaxační chodba (umyvadlo), hygienické zařízení pro chlapce (předsínka, samostatný prostor se 2 umyvadly, 3 pisoáry); samostatná místnost pro zaměstnance (umyvadlo, WC, sprcha); samostatná hygienická kabina (WC s bidetem, chybí umyvadlo); 4 samostatné kabiny WC (vždy WC s umyvadlem); úklidová místnost (umyvadlo, výlevka, pračka), sklad – který byl původně deklarován jako dílna m.č. 1.09, hudebna, multimediální učebna, sklad multimediální učebny, sklad sportovních potřeb, kancelář, hygienické zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (1 kabina WC s umyvadlem), sanitární zařízení pro výdejnu pokrmů (předsínka s umyvadlem, 1 kabina WC), sklad termoboxů (dřez), chodba.

Kapacity užívání stavby:

Maximální kapacita základní školy (dále též ZŠ) – 100 žáků, maximální kapacita základní umělecké školy (dále též ZUŠ) – 200 žáků. Provoz ZUŠ bude probíhat 5 dnů v týdnu v odpoledních hodinách po skončení výuky ZŠ. Maximální denní kapacita ZUŠ bude 40 žáků. Ve škole bude dále 10 pedagogů a 3 externisté. V odpoledních a večerních hodinách mohou být prostory školy využity také pro doplňkové aktivity rodičů a přátel školy. Stejná část se v době mimo provoz základní školy a školských zařízení změní v prostor pro další vzdělávací akce – besedy, workshopy apod. Variabilitu členění budou zajišťovat mobilní zástěny. Ty budou zhotovené z bezpečnostního skla.

Umístění stavby na pozemku

- parc. č. st. 6905 vše v katastrálním území Zlín se stavbou, na němž má být záměr uskutečněn.
- pro provedení stavby bude využit sousední pozemek parc. č. 2144/9 v katastrálním území Zlín.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- území je vymezeno pozemky, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. parc. č. st. 6905, parc. č. 2144/9 v katastrálním území Zlín.

II. Stanoví v souladu s ust. § 211 odst. 1 písm. e) stavebního zákona podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve zrychleném řízení o povolení záměru (ID dokumentace: SR00X00UUYO6); případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 6 měsíců od právní moci tohoto povolení.
4. Při provádění stavby dodavatelsky je stavebník povinen před zahájením prací oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele (včetně IČ), který bude stavbu provádět.

5. Se stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Ve znění pozdějších předpisů. Doklady o tom budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo na základě výzvy věcně a místně příslušného správního orgánu.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., která upravuje požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby a příslušné technické normy.
8. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky – zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění.
9. Stavbou nebudou dotčeny vedlejší nemovitosti a po dokončení stavební činnosti budou dotčené nemovitosti uvedeny do původního či náležitého stavu.
10. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
11. Provedení stavby bude zohledňovat hledisko komplexnosti a plynulosti.
12. Stavebník je povinný v případě realizace stavby postupovat v souladu s předmětným povolením a s dokumentací ověřenou v řízení.
13. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů, vydaných k předmětnému záměru (nejsou-li stanoveny správními rozhodnutími):

- **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín – koordinované závazné stanovisko č.j.: HSZL- 661-4/SPD-2025 ze dne 17. 3. 2025**
- **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – podmíněné souhlasné závazné stanovisko č.j.: KHSZL 04499/2025, spis. zn.: S-KHSZL/03562/2025/5.5/HDM/ZL/JAR-02 ze dne 15. 4. 2025:**

KHS ZK se záměrem – „Klášterní ScioŠkola a multifunkční prostory ScioArt“, umístěná na adrese Kříby 4718, 760 01 Zlín, p. č. st. 6905 v k. ú Zlín“, s o u h l a s í, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
2. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady, které prokáží, že v místnostech 1.03a (hlavní skupinový prostor), 1.03b (klidová zóna), 1.03c (hlavní individuální prostor), 1.10 (hudebna) a 1.11 (multimediální sál) byly dodrženy požadavky na splnění optimální doby dozvuku stanovené normou ČSN 73 0527 – Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – prostory ve školách – prostory pro veřejné účely – tabulka 5).
3. Před uvedením místností č. 1.10 (hudebna) a 1.11 (multimediální sál) do užívání k deklarovaným účelům bude předložen výpočet složky denního osvětlení v rámci sdruženého osvětlení, který prokáže, že jsou splněny požadavky přílohy č. 3 na denní složku sdruženého osvětlení vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání zajistit regulaci denního osvětlení, rozložení světla a zábranu oslnění v souladu s ČSN EN 17037+A1 Denní osvětlení budov, ČSN 73

0580-1 Denní osvětlení budov Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0020-3 Denní osvětlení budov Část- 3: Denní osvětlení škol.

5. Doplnit umyvadla do prostoru 1.04 kuchyňka scio kafe a do hygienické kabiny na hygienickém zařízení m.č. 1.07.
6. Dispozici i vybavení stravovacích provozů (výdejna pokrmů, kuchyňka scio kafe) zpracovat v souladu s požadavky Nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin v platném znění.
7. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby nedocházelo v chráněném vnitřním prostoru stavby školy k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti stanovených v § 11 odst. 4 nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

● **Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína – souhlasné jednotné environmentální stanovisko č.j.: R/2024/65745/2 ze dne 12. 12. 2024**

Záměr „Klášterní ScioŠkola a multifunkční prostory ScioArt“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný **za těchto podmínek:**

1. Prosklené plochy budovy je nutno opatřit zviditelňovacími prvky či jiným účinným opatřením tak, aby nedocházelo k nárazům volně žijících ptáků a jejich zvýšené úmrtnosti – dle pravidel pro funkční řešení ochrany s využitím viditelných vzorů na skleněných plochách, prověřených ornitologickými studiemi.
2. Nedojde k poškození dřevin, tzn. bude dodržena norma ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

III. Stanoví podle § 197 odst. 1 písm. b) stavebního zákona podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu, dle § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.
2. Stavebník současně zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

scio s.r.o., IČ: 10779442, Pobřežní 658, Praha 8 – Karlín, 186 00 Praha 86
Přerovanka s.r.o., IČ: 04870930, Dlouhá 94, 760 00 Praha 1

Odůvodnění:

Dne 13. 6. 2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace (ID dokumentace: SR00X00UUYO6) vypracovaná Ing. arch. Karlem Veselým, ČKA 03743, datace 10. 2. 2025
- Studii denního osvětlení č. 757/2025 vypracovanou Ing. Tomášem Truxem, datace 11. 2. 2025
- Výpočet elektrického osvětlení vypracovaný Ing. Tomášem Truxem, datace 18. 3. 2025
- Požárně bezpečnostní řešení vypracované Ing. Petrem Kuntou, ČKAIT 0013117, datace 19. 5. 2025
- závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně – souhlasné závazné stanovisko č.j.: KHSZL 04499/2025, spis. zn.: S-KHSZL/03562/2025/5.5/HDM/ZL/ JAR-02 ze dne 15. 4. 2025
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství Zlín – koordinované závazné stanovisko č.j.: HSZL- 661-4/SPD-2025 ze dne 17. 3. 2025
- Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína – souhlasné jednotné environmentální stanovisko č.j.: R/2024/65745/2 ze dne 12. 12. 2024

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Stavební úřad v řízení o povolení záměru stanovil okruh účastníků řízení za použití ust. § 182 stavebního zákona. Účastníky řízení o povolení záměru jsou:

- a) *stavebník,*
- b) *obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,*
- c) *vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,*
- d) *osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,*
- e) *osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.*

S ohledem na výše uvedené byly tedy do okruhu účastníků zahrnuty níže uvedené fyzické a právnické osoby:

scio s.r.o. (jako stavebník), *Přerovanka s.r.o.* (vlastník stavby, na které má být záměr uskutečněn a pozemku parc. č. st. 6905 v katastrálním území Zlín), *statutární město Zlín* (obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn a vlastník sousedního pozemku parc. č. 2144/9 v katastrálním území Zlín)

Stavební úřad nezjistil žádné další okolnosti, které by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků nad tento rámec. Stavební úřad při tom vycházel především z údajů žádosti stavebníka a ze srovnání údajů podle evidence nemovitostí, které má k dispozici a usoudil, že vlastnická nebo jiná práva vlastníků sousedních pozemků ani dalších osob nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

K záměru byla vydána *Předběžná informace stavebního úřadu* pod č. j. R/2024/62281/ ze dne 26. 11. 2024, kde se stavební úřad zabýval posouzením záměru souladu s územně plánovací dokumentací. Dle platného Územní plán Zlína se pozemek se stavbou, na níž má být záměr proveden, nachází v ploše občanského vybavení – komerční zařízení – OK.1. Z hlediska funkčního využití je výše popsáný záměr v ploše OK.1 přípustný, jelikož je v souladu s přípustným využitím této plochy.

Podklady předložené k řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné rozpory.

Jednotlivé části projektové dokumentace, předložené stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení záměru, ověřily autorizované osoby, které získaly oprávnění k výkonu projektové činnosti ve výstavbě dle zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad konstatuje, že tato projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a rozsah projektové dokumentace odpovídá druhu a významu stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy a tyto zahrnul do podmínek povolení záměru.

Protože navrhovaný záměr splňuje všechny podmínky stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a dotčené orgány vydaly pro záměr souhlasná stanoviska, stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění stavebníka (převzato z jednotného environmentálního stanoviska vydaného Magistrátem města Zlína č.j.: MMZL 033298/2025/03 ze dne 19. 3. 2025):

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány provozovateli do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.), včetně dokladů o zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení o využití odpadu a fotodokumentace), bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Před předáním odpadů budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Jakýkoliv zásah do zeleně (dřeviny i travníky) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Zlína je nutno předem projednat s Odborem městské zeleně SMZ.

Ing. Radka Hutěčková
technik oddělení stavebně správních řízení

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 3. 7. 2025.

Obdrží:

zástupce stavebníka a vlastníka (dodejky):

Hana Vančurová, IDDS: 7sain8j

účastníci (dodejky):

Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1

dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1

hlavní projektant:

Ing. arch. Karel Veselý, IDDS: peuiur3