

Jméno:

Marcela Frýdlová

E-mail:

MarcelaFrydlova@zlin.eu

Útvar:

Odbor dopravy

Telefon:

577630724

Popis interního sdělení

Předmět:

B17/26/012561 2) Zvážit doplnění chybějícího chodníku na ul. Zahradní vedle sběrného dvora

Popis:

Současné šířkové uspořádání volné zelené plochy o šíři cca 2 m, s umístěním příhradového sloupu EG.D, betonového sloupu EG.D, velkorozměrových směrových návěstí před křižovatkou a rozvaděče sítě elektronických komunikací (SEK), neumožňuje vybudování bezbariérového chodníku standardní šíře z důvodu výrazných zúžení v místech překážek.

Rozteč sloupků stávajícího dopravního značení (cca 70 cm), přítomnost mřížového sloupu EG.D včetně jeho ochranného pásma a rozvaděče SEK neumožňují dodržet legislativní průchozí šířku chodníku, která je standardně 150 cm, ani 90 cm jako výjimku v případě ojedinělé překážky. U rozvaděče SEK zbývá volný prostor ke komunikaci cca 0,8 m, v místě velkoplošných informativních cedulí (které nelze přesunout) je to ještě méně. Chodník by tak byl z legislativního hlediska nepovolitelný a nezkolaudovatelný, nesplnil by bezbariérové užívání.

Finanční prostředky potřebné na případnou přeložku rozvaděče včetně kabeláže či na jiné technické řešení kotvení velkoformátových značek by byly neefektivní a neekonomické s ohledem na to, že se jedná o dobudování pouze malé chybějící části trasy. V místě příhradového sloupu by navíc s ohledem na jeho statiku a stabilitu nebylo možné provádět hluboké výkopové stavební práce v jeho ochranném pásmu.

Statutární město jako plnohodnotnou alternativu navrhuje zpevnění plochy mlatovou pěšinkou nebo realizaci pěšiny pomocí plastových zatravnovacích dlaždic v režimu běžné údržby povrchů. Toto řešení umožní přístup pro obyvatele přilehlého domu i běžnou veřejnost k již existujícímu navazujícímu chodníku u sběrného dvora bez nutnosti zásahu do nosných podzemních vrstev a bez rizika kolize s energetickou infrastrukturou. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou bezpečně užívat stávající bezbariérový chodník na protější straně komunikace.

Zadavatel

Vyjádření:

Neulinger David, Ing. (vedoucí odboru)

Schvaluji

Garanti**1. Kovář Václav (člen RMZ)**

Vyjádření:

Schvaluji

Datum, podpis:

2. 10. 2026, **Václav Kovář**