Interní sdělení (úkoly z veřejných setkání) 26003563

Jméno:	E-mail:
Jitka Jalůvková	JitkaJaluvkova@zlin.eu
Útvar:	**Telefon:**
Odbor realizace investičních akcí	577630666

Popis interního sdělení

Předmět:

Úkol č. B4/26/012540 - Štípa - zápach z kanalizace

Popis:

Na ulici Velíkovská zbudoval Odbor dopravy v roce 2024-2025 chodník a nový povrch komunikace. Součástí této stavby bylo i vybudování nových úseků kanalizace. Tyto nové úseky byly navedeny do provozování společnosti Vodárna Zlín. V návaznosti na to společnost Vodárna Zlín navrhla zbudovat propoj kanalizace z ul. Stará cesta na ulici Velikovská. Propojení se navrhuje z důvodů kapacitních (odlehčení průtoku odpadních vod převážně z ČS Velíková ve stávající stoce DN200). Propojením kanalizací se také rozdělí zápach z odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že by realizace propoje vyžadovala zásah do nově vybudovaných povrchů komunikace, není v současné době jeho provedení z hlediska hospodárnosti vhodné.
Jelikož město Zlín považuje kvalitu bydlení občanů za důležitou prioritu, budeme situaci nadále sledovat a hledat i přes již realizované opatření (častější spínání čerpadel v ČS Velíková a osazení a výměně náplní biofiltrů v revizních šachtách) další možnosti, jak negativní dopady odkanalizování m.č. Velíková na obyvatele m.č. Štípa co nejvíce zmírnit. Záměr proto zůstává nadále ve sledování a město bude vyhodnocovat další vývoj situace.
Pokud budou problémy se zápachem přetrvávat a nebudou k dispozici jiná účinná opatření, bude město připraveno realizaci propoje zvážit i za cenu zásahu do nového povrchu komunikace. Je však třeba uvést, že navrhované propojení nepovede k odstranění zápachu, ale pouze k předpokládanému snížení jeho intenzity.

Zadavatel

	Vyjádření:
Hloušek Petr, Ing. (vedoucí odboru)	Schvaluji

Garanti

1. **Korec Jiří, Ing. et Ing. (primátor)**

Vyjádření:	Datum, podpis:
Schvaluji	22. 10. 2026, *Ing. et Ing. Jiří Korec*